

cliente RAMCRO Villastanza di Parabiago (MI)

oggetto in prova cavo schermato R.R.ANTIFIAMMA 3x1.5 mm²

prove eseguite Non propagazione dell'incendio

documenti normativi - Norme CEI 20-22/1 e /2 (1995), prova a 10 Kg/m

data delle prove 16 Aprile 1999

i risultati di prova riportati nel presente documento si riferiscono al solo campione provato senza l'autorizzazione scritta del CESI e dell'eventuale organismo di accreditamento questo documento può essere riprodotto solo integralmente



n. pagine 12

data 19 Aprile 1999

elaborato TEST - A. Rossini *A. Rossini*

approvato TEST - E. Bertani *E. Bertani*

